

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова правління ПрАТ «Гадячгаз»

Дмитро ШЕСТЕРНЕНКО

2025р.




ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ «ВАМБ ГРУП»

Ігор ІВАНУШИК

2025р.



Протокол

вимірів робочих параметрів анодних заземлювачів комплектних типу АЗК.КГП-2.ПП із сердечником графітопласту кожного електроду АЗК циліндричної форми, виробництва ТОВ «ВАМБ ГРУП» на об'єкті: Миргородський район с.Харківці вул.Володимира Білана ПрАТ «Гадячгаз»

№ п/п	Дата проведення вимірів	Опір розтіканню струму анодного заземлення, Ом	Режим роботи перетворювача СКЗ		Захисний потенціал в точці дренажу СКЗ, В	Посада виконавця вимірів
			Вихідна напруга, В	Вихідний струм, А		
1	25.03.2024	1	1,5	1,0	-1,4	Монтер ЕТД
2	22.04.2024	0,9	1,6	1,0	-1,4	Монтер ЕТД
3	27.05.2024	1,1	1,5	1,0	-1,5	Монтер ЕТД
4	25.06.2024	0,9	1,4	1,0	-1,5	Монтер ЕТД
5	29.07.2024	1	1,4	1,0	-1,4	Монтер ЕТД
6	26.08.2024	1,1	1,5	1,0	-1,4	Монтер ЕТД
7	30.09.2024	1	1,6	1,0	-1,5	Монтер ЕТД
8	28.10.2024	0,9	1,5	1,0	-1,5	Монтер ЕТД
9	26.11.2024	1	1,4	1,0	-1,4	Монтер ЕТД
10	30.12.2024	1,1	1,6	1,0	-1,4	Монтер ЕТД
11	28.01.2025	1	1,6	1,0	-1,5	Монтер ЕТД
12	25.02.2025	0,9	1,5	1,0	-1,4	Монтер ЕТД
13	17.03.2025	1	1,4	1,0	-1,5	Монтер ЕТД
14	14.04.2025	1	1,5	1,0	-1,4	Монтер ЕТД

Ми, що нижче підписались від: експлуатуючої організації ПрАТ «Гадячгаз», заступник голови правління-головний інженер Довгаль А.В., виробника ТОВ «ВАМБ ГРУП», директор Іванушак І.М., в подальшому Сторони, склали наступний протокол про проведення контрольних замірів роботи анодного заземлення в період з 25.03.2024р по 14.04.2025р., на об'єкті: Миргородський район с.Харківці вул.Володимира Білана, із анодних заземлювачів комплектних типу АЗК.КГП-2.ПП в кількості 24 (двадцять чотири) штуки, виробництва ТОВ «ВАМБ ГРУП».

За результатами проведення вимірів, проведена оцінка якості роботи та динаміка зміни функціональних характеристик анодних заземлювачів комплектних типу АЗК.КГП-2.ПП. Зауважень до якості роботи анодних заземлювачів комплектних типу АЗК.КГП-2.ПП, у експлуатуючій організації, ПрАТ «Гадячгаз» - немає.

Заступник голови правління-головний інженер ПрАТ «Гадячгаз»

А.В. Довгаль

Директор ТОВ «ВАМБ ГРУП»

І.М. Іванушак